

Einbau, Betrieb und die Wartung von technischen Einrichtungen zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung nach § 9 EEG bis 100 kW(p) installierte Leistung im Niederspannungsnetz der Regionalwerke Wolfhager Land GmbH

Gemäß § 9 Erneuerbare-Energien-Gesetz ist für jede Einspeiseanlage mit einer installierten Leistung größer 25 kW(p) eine entsprechende technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorzuhalten.

Für Anlagen kleiner 25 kW(p) Leistung besteht ein Wahlrecht. Entweder hat der Anlagenbetreiber durch technische Einrichtungen dafür Sorge zu tragen, dass am Netzverknüpfungspunkt nicht mehr als 70% der installierten Anlagenleistung anliegen oder er setzt eine technische Einrichtung zur Leistungsreduzierung ein.

Die Leistungsreduzierung für Einspeiseanlagen bis zu einer Erzeugungsleistung von 100 kW(p) erfolgt im Netzgebiet der Regionalwerke Wolfhager Land GmbH mittels Funkrundsteuerempfänger über potentialfreie Kontakte.

	netto	brutto
Einbau, Betrieb und Wartung eines Funkrundsteuerempfängers zur Reduzierung der Einspeiseleistung für Anlagen mit einer installierten Leistung bis 100 kW(p)	280,00 Euro	333,20 Euro

Die genannten brutto-Preise enthalten den derzeit gültigen Umsatzsteuersatz von 19%.