

Regionalwerke Wolfhager Land GmbH

Hochlastzeitfenster 2025
für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV



Regionalwerke Wolfhager Land GmbH

Hochlastzeitfenster 2025 für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

gültig ab: 01.01.2025

für Entnahmen aus der Netzebene

Jahreszeit	Mittelspannung		Umspannung Mittel-/ Niederspannung		Niederspannung	
	von	bis	von	bis	von	bis
Winter	11:30	13:30	16:00	19:30	-	-
	16:30	18:30	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Frühling	-	-	-	-	12:30	15:00
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Sommer	-	-	-	-	12:00	13:00
	-	-	-	-	14:30	15:30
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Herbst	09:30	10:30	17:00	19:00	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Winter	01. Januar bis 28./ 29. Februar
Frühling	01. März bis 31. Mai
Sommer	01. Juni bis 31. August
Herbst	01. September bis 30. November
Winter	01. Dezember bis 31. Dezember

Die Ermittlung der Hochlastzeitfenster erfolgte anhand der Vorgaben des Beschlusses der Bundesnetzagentur (BNetzA) BK4-13-739 vom 11.12.2013.

Die Zeiten sind als Uhrzeit zu verstehen, die einen Zeitraum angeben (keine Lastgangzeitstempel).

Beispiel:

16:45 - 18:45 bedeutet 16:45:00 bis 18:44:59

17:30 - 19:30 bedeutet 17:30:00 bis 19:29:59

Die Hochlastzeiten gelten nicht an Sonnabenden, an Sonntagen, an bundeseinheitlichen Feiertagen (Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Maifeiertag, Himmelfahrt, Pfingssonntag, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit) sowie im Zeitraum vom 24. Dezember bis 31. Dezember.

Weiterhin gelten nicht als Hochlastzeit der regionale Feiertag Fronleichnam sowie der Tag nach Christi Himmelfahrt und nach Fronleichnam als Brückentage.